



TC Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Halk Sağlığı  
Kurumu

T.C  
KAYSERİ VALİLİĞİ  
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

Protokol No : 2015/4600 1278953

Sayfa : 1/1

Tarih : 08.12.2015

Rapor Tarih : 08.12.2015

Numunenin Geliş Sebebi	İÇME KULLANMA SUYU	ÖZEL İSTEK ANALİZLERİ	SEÇİMLİ ANALİZLER			
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KAYSERİ MİMARŞINAN ORG.SAN.BÖLGE MÜD.					
İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	07.12.2015					
Numunenin Alındığı Adres-Yer / Tarih / Saat	KAYSERİ MALATYA YOLU 12. KM 9. CAD. NO:18	07.12.2015	14:09			
Numunenin İzleme Noktası	ŞEBEKE(SONDAŞ GIDA İHT. MADDELERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ)					
Numunenin Sahibi	KAYSERİ MİMARŞINAN ORG.SAN.BÖLGE MÜD.					
Numunenin Adı-Cinsi-Markası/Üret.Firma Adı	---	İÇME KULLANMA SUYU	---			
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketleri / Miktarı	STERİL PET ŞİŞE + PET ŞİŞE	ETİKETLİ	250ML			
Numunenin Üret.Tarihi ve Son Kul.Tarihi	---	---	---			
Numunenin Parti - Seri No	---	---	---			
Tutanak/Sözleşme tarihi ve No-Mühür Durumu	---	---	MÜHÜRSÜZ			
Makbuz Dekont Tarihi ve No.	---	---	---			
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	07.12.2015	14:09	---			
Numunenin Durumu	---	---	---			
<b>MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER</b>	2015 / 4504	Başlama Tarihi: 07.12.2015	Bitiş Tarihi: 08.12.2015			
<b>Çalışılan Analiz</b>	<b>Birim</b>	<b>Yöntem</b>	<b>Tayin Limiti</b>	<b>Analize Alındığı Tarih</b>	<b>Mevzuat Limiti</b>	<b>Analiz Sonucu</b>
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		07.12.2015	0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		07.12.2015	0	0

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
  - Numune tarafımızca alınmamış olup, [Standart Sonuc Raporu Müşteri-2.KURUMRAPORBASLIK] Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
  - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve [Standart Sonuc Raporu Müşteri-2.KURUMRAPORBASLIK]'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
  - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- [Standart Sonuc Raporu Müşteri-2.Numune Detayları.YASALDAYANAK]

**Laboratuvar Sorumlusu**

NAFİ NEVREZ DEMİREL

Uzman Gıda Mühendisi