



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

Protokol No : 2016/569 1838664

Sayfa : 1/1

Rapor Tarih : 15.02.2016

Numunenin Geliş Sebebi	İÇME KULLANMA SUYU	ÖZEL İSTEK ANALİZLERİ	SEÇİMLİ ANALİZLER
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KAYSERİ MİMARŞINAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	09.02.2016		
Numunenin Alındığı Adres-Yer / İl / İlçe / Tarih / Saat	KAYSERİ MALATYA KARAYOLU 12. KM 9. CADDE NO 18	KAYSERİ	KOCASIN AN 09.02.2016 15:53
Numunenin İzleme Noktası	2.500 M3 SU DEPOSU		
Numunenin Sahibi	KAYSERİ MİMARŞINAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Adı-Cinsi-Markası/Üret.Firma Adı	---	İÇME KULLANMA SUYU	---
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketleri / Miktarı	STERİL PET ŞİŞE	ETİKETLİ	250 ML
Numunenin Üret.Tarihi ve Son Kul.Tarihi	---	---	---
Numunenin Parti - Seri No	---	---	---
Tutanak/Sözleşme tarihi ve No-Mühür Durumu	---	---	MÜHÜRSÜZ
Makbuz Dekont Tarih ve No.	---	---	---
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	09.02.2016	15:53	---
Numunenin Durumu	---	---	---

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER	2016 / 563	Başlama Tarihi: 09.02.2016		Bitiş Tarihi: 10.02.2016		
Çalışılan Analiz	Birim	Yöntem	Tayin Limiti	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		09.02.2016	0	0

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok
- # İle işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu

NAFİ NEVREZ DEMİREL

Uzman Gıda Mühendisi